

**Федеральное бюджетное учреждение "Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Тульской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР**

Россия, Тульская область, Тула

300028

ул. Болдина, 91 csmlab@uncnet.ru

тел. факс (4872)24-70-18

RA.RU.21ПУ58 от 28.05.2015

действителен до: 00.00.00

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 13275 /9-5 от 17.01.2017 на 1 листах

Акт № от 27.12.2016

Заказчик:	Миллер В.Ф.		
	Россия, Тульская область	г.Новомосковск, пр. Победы, д.2\14, кв. 111	
Отбор произвел(а):	Миллер В.Ф.	Дата отбора образца: 27.12.2016	
НД на метод отбора:	Образец отобран заказчиком		
Место отбора:	склад		
Наименование образца:	Жидкость для розжига ТМ "Домашний Сундук" объем 0,5 л СТО 001-63458817-2011		
Производитель:	ООО "Вертикаль", Россия, 600001, г. Владимир, ул. Студенная гора, д.36 "А"		
Дата выработки:		Количество: 0,5 л	
Дата поступления образца:	27.12.2016	Время поступления образца: 12:42	
Доп. сведения:	дата изготовления - июль 2014 года		
НД, на соответствие которому испытывается образец:			

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№	Показатели испытаний	НД на метод	Нормы по НД	Факт. данные
1	Углеводороды, объемные %	ГОСТ Р 52714-2007		парафины 98,662
2	Метанол, мас. %	ГОСТ РЕН 13132-2008		менее 0,17
3	Этанол, мас. %	ГОСТ РЕН 13132-2008		менее 0,17

Климатические условия проведения испытаний:

Относительная влажность, % : 49 Температура, °С : 21 Атмосферное давление, мм. рт. ст. : 751

Ответственный за оформление протокола: Т.М.Голуб

Перепечатка и копирование только с разрешения ИЦ ФБУ "Тульский ЦСМ"

Результаты выданы на представленный образец.

Начальник испытательного центра



Т.М.Голуб



13275